weber SAINT-GOBAIN

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE Nr. 1264 / 03.09.2019

1. **Cod unic de identificare al produsului - tip: weber.color stone gri**

2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii :** sarja, data si locul productiei sunt printate pe ambalaj.

3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii**
   Chit de rosturi pentru piatra naturala.

4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:**
   S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, sector 2, Bucureşti, clădirea Floreasca Park, **Punct de lucru**: S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, str. 22 Decembrie 1989, nr.23,Turda, jud.Cluj
5. **Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:** -

6. **Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/1951-2019**
7. **Performanta produselor:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obţinute
Rezistenta la abraziune	*SR EN 12808-2 : 20029*	*Pentru caracteristici suplimentare ≤ 1000 mm³*	*161 mm³ Ar*
Rezistenta la intindere prin incovoiere, in stare uscata	*SR EN 12808-3 : 2009*	*≥3,5 N/mm²*	*5,1 N/mm²*
Rezistenta la intindere prin incovoiere, dupa cicluri de inghet- dezghet	*SR EN12808-3 :2009*	*≥3,5 N/mm²*	*4,70 N/mm²*
Rezistenta la compresiune, in stare uscata	*SR EN 12808-3 :2002*	*≥15 N/mm²*	*27,3 N/mm²*
Rezistenta la compresiune, dupa cicluri de inghet- dezghet	*SR EN 12808-3 :2009*	*≥15 N/mm²*	*25,4 N/mm²*
Contractie	*SR EN 12808-4 :2009*	*≤2 N/mm²*	*1,67 N/mm²*
Absorbtie de apa, dupa 30 min dupa 240 min	*SR EN 12808-5 :2009*	*Pentru caracteristici suplimentare a) ≤2g ; b) ≤5g clasa W- absorbtie de apa redusa*	*a) 1,58 g b) 4,6 g clasa W*
Clasa de reactie la foc(clasa de combustibilitate)	*SR EN 13501+A1:2010*	-	*A1 (C_0)*
Clasificare produs	*SR EN 13888 :2009*	-	*Conform*

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: ICECON SA prin ICECON TEST, Bucuresti, sos Pantelimon, nr. 266

Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
Ing. Ramona Jura
Manager laborator

Rev 01 03/09/2019