



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr. 136 / 22.04.2020

- Cod unic de identificare al produsului- tip: weber P39 max²**
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții :** tipul, ora, data si locul producției sunt printate pe ambalaj
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**
Se utilizează ca adeziv pentru lipirea plăcilor de polistiren (inclusiv polistiren grafitat) pe suporturi minerale si armarea plăcilor de polistiren (masa de spaclu).
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, sector 2, București, clădirea Floreasca Park, **Punct de lucru:** S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, str. 22 Decembrie 1989, nr.23, Turda, jud.Cluj
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, sector 2, București, clădirea Floreasca Park, **Punct de lucru:** S.C. SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ROMÂNIA S.R.L. Weber Business Unit, str. 22 Decembrie 1989, nr.23, Turda, jud.Cluj
- Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/ 2062-2020**

7. Performanta produselor:

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitate (kg/m ³)	Proc. prod	1300..1450	1320
Aderența la suport din polistiren, densitate 15kg/m ³ (28 zile)	SR EN 13494 : 2020	> 0,08 N/mm ²	0,090 (rupere în polistiren)
Aderența la suport din beton (28 zile)		> 0,8N/mm ²	1,07 (rupere la interfața probă-adeziv)
Permeabilitatea la vapori de apă (coeficient de rezistență la difuzia vaporilor μ)	SR EN 1015-19 :2003/ AI :2006	> 17,5	18,5
Absorbția de apă prin capilaritate (kg/m ² .min ^{0,5})	SR EN 1015-18:2003	max. 0,2 clasa W2	0,0005 Clasa W2
Conductivitatea termica in stare uscata la 10 ° C, λ _{10,usc} (W/m.K)	SR EN 1745:2012	>0,08	0,453
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1+AI: 2010	clasa	F

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: ICECON SA prin ICECON TEST, București, șos. Pantelimon, nr. 266

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Milica Jecu
R&D Coordonator

Turda, Rev 04-22/04/2020

Saint-Gobain Construction Products România SRL Weber Business Unit

Se. Bu. Social: București, București, Sector 2, Clădirea Floreasca Park, Șoseaua Pipera nr. 47, Corul A, etajul 3, birourile 18-41, J40/1694 7/1984; CUI: 206390577
No. J. PAN: 200458057 (15/05/2004) 11 400 RPH Agendă Turda, Capitală socială: 15 737 878 lei; Telefon: 0364 311434 e-mail: office@weber.ro, www.weber.ro