PRODUS CERTIFICAT

AEROQ

SR EN 13499:2004

Certificat nr: 580

DECLARAŢIA DE CONFORMITATE Nr. 317

Noi, **Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, Bucureşti, www.weber.ro**– fabrica **Braneşti**, jud Ilfov, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, că produsele: **webertherm clasic, webertherm mineral si webertherm plus** sunt realizate în conformitate cu documentele de referinţă:

SR EN 13499 :2004

Rezultatele obţinute la verificările efectuate pentru stabilirea calităţii:

Caracteristici	**Standard de încercări**	**Tip termosistem**		
		webertherm clasic	**webertherm mineral**	**webertherm plus**
Aderenţa prin tracţiune a adezivului de placa EPS, pentru ETICS fixate cu un adeziv	SR-EN 13494:2005	0,1146 N/mm²	0,1104 N/mm²	0,1165 N/mm²
Rezistenţa la tracţiune a armăturii	SR-EN 13496:2003	BF/EF = 2,203kN/mm (CN) BF/EF = 1,200kN/mm (sol. alcalină)	BF/EF = 2,203kN/mm (CN) BF/EF = 1,200kN/mm (sol. alcalină)	BF/EF = 2,203kN/mm (CN) BF/EF = 1,200kN/mm (sol. alcalină)
Rezistenţa la penetrare	SR-EN 13498:2004	> 500 N	>500 N	>500 N

Domeniu de utilizare: Izolarea termică a clădirilor

Laboratorul implicat în realizarea încercărilor iniţiale de tip este laboratorul URBAN INCD INCERC, Sucursala Cluj Napoca, Calea Floreşti 117,400524,Cluj Napoca.

AEROQ SA, organism de certificare acreditat a conformităţii pentru produse, situat in Bucureşti, sector 1, str. Feleacu, nr. 14B, a acordat **certificatul de conformitate AEROQ nr.580.**

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Ing. Jura Ramona

Manager Dezvoltare Produse

Rev 05 -31.03.2022